

INFORMATIE ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN

Na invoering van het nieuwe gebruiksbesluit is de onderhoudstermijn van blusmiddelen aangepast. De onderhoudstermijn voor blusmiddelen is tenminste één keer per twee jaar... Of toch niet...?

Aan de hand van de onderstaande informatie wordt duidelijk gemaakt hoe er op dit moment met het onderhoud van kleine blusmiddelen omgegaan dient te worden. Kleine blusmiddelen zijn blusmiddelen die, in principe, door ongetrainde personen ingezet kunnen worden voor het blussen van een beginnende brand. De naam kleine blusmiddelen is afgeleid van de inhoudsmaat van het blusmiddel. Van bekende autobrandblussers met een inhoud van 1 kilogram poeder tot en met de minder bekende bluswagens met inhoud tot 50 kilo of 50 liter, het zijn allen kleine blusmiddelen.

Blusmiddelen worden effectief gebruikt op het moment dat een brand net is ontstaan. Wanneer een brand in de overslagfase komt (flash-over) voldoen kleine blusmiddelen niet meer. Omdat deze blusmiddelen ingezet worden in een niet van tevoren verwachten situatie is juiste en snelle werking een must. Gemiddeld heeft u vanaf het ontstaan van brand totdat het flash-over punt wordt bereikt minder dan 3 minuten de tijd om veilig te blussen.

Wanneer de verantwoordelijke het onderhoud aan blusmiddelen eenmaal per twee jaar uit wil laten voeren dan is daar op zich niets op tegen. Toch kan het invoeren van de nieuwe onderhoudstermijn voor problemen zorgen...

In de polis van uw brandverzekering kan opgenomen zijn dat de uitvoering van het onderhoud aan blusmiddelen tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd dient te worden. De verantwoordelijke binnen uw organisatie kan hierbij voor problemen komen te staan wanneer deze het onderhoud toch naar eenmaal per twee jaar brengt wanneer bij brandschade herleidbaar is dat deze schade is ontstaan door een niet, naar behoren, functionerende brandblusser.

Ander probleem bij onderhoud per twee jaar is het verplicht hervullen van metalen schuimblussers in ieder 5^e jaar. Bij onderhoud aan metalen schuimblussers per twee jaar moet het hervullen toch in het vijfde jaar geschieden terwijl het onderhoudsbedrijf in het 2^e, 4^e, 6^e, 8^e, enz.. Alternatief is de onderhoudsarme schuimblusser welke wel in een even jaartal (10^e jaar) hervuld mag worden. Onderhoudsarme schuimblussers zijn ideale brandblussers in de even jaartal onderhoud cyclus.

BOUWBESLUIT EN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN



Volgens het Bouwbesluit mag keuren en onderhouden van brandblussers tweemaal per jaar plaatsvinden terwijl brandslanghaspels wel ieder jaar gekeurd en onderhouden dienen te worden. Wij realiseren ons dat regelgevingen verwarrend werken en adviseren u om goed overleg te plegen met de lokale brandweer, uw verzekeraar en eventueel de verhuurder van het pand waarin u bent gevestigd.

Volgens NEN2559 (onderhoudsnorm brandblussers) mag de onderhoud keuringsticker slechts voor 1 jaar ingeknipt worden. Onderhoud bedrijven welke per twee jaar het onderhoud etiket inknippen voldoen niet aan de norm. Volgens NEN-671-3 (onderhoudsnorm brandhaspels) moeten brandslang haspels verplicht ieder jaar onderhouden en gekeurd worden.

ONDERHOUD LOGBOEK

Wettelijk gezien bent u (bedrijven) verplicht om te beschikken over een registratie van verrichte onderhoud werkzaamheden aan blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties direct inzicht in status en conditie van aanwezige blusmiddelen. Het toont toezichthouders dat er een tijdige naleving van de wet en regelgeving plaatsvindt. NEN4001 en het Gebruiksbesluit stelt een logboek verplicht.



ONDERHOUD INTERVALLEN | BRANDBLUSSERS & BRANDSLANGHASPELS:

BRANDBLUSSER	ONDERHOUD	UITGEBREID ONDERHOUD	REVISIE	LEVENSDUUR
metalen schuimblussers	1x per 2 jaar	elk 5 ^e jaar	10 ^e jaar	max. 20 jaar
metalen poederblussers	1x per 2 jaar	n.v.t.	10 ^e jaar	max. 20 jaar
onderhoudsarme schuimblussers	1x per 2 jaar	10 ^e jaar	10 ^e jaar	max. 20 jaar
onderhoudsarme poederblussers	1x per 2 jaar	10 ^e jaar	10 ^e jaar	max. 20 jaar
sprayblussers	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	max. 3.5 jaar
Co2 brandblussers	1x per 2 jaar	n.v.t.	10 ^e jaar	max. 20 jaar
metalen vetblussers	1x per 2 jaar	elk 5 ^e jaar	10 ^e jaar	max. 20 jaar
vaste brandslanghaspels	jaarlijks	5 ^e jaar (afpersen brandslang)	indien nodig	oneindig mits in goede staat

BLUSMIDDELEN ONDERHOUD ETIKETTEN:

Fig. 1: onderhoud etiket

Fig. 2: houdbaarheid blusstof



Fig. 3: uitgebreid onderhoud & revisie



Fig. 4: brandslang beproefd (brandslanghaspels)

OPDRACHTVERSTREKKING | ONDERHOUD OVEREENKOMST BLUSMIDDELEN

OPDRACHTGEVER

Naam : _____
Straatnaam en huisnummer : _____
Postcode en plaatsnaam : _____
Contactpersoon : _____
Telefoonnummer : _____

LEVERADRES

FACTUURADRES

Naam	: _____	: _____
Straatnaam en huisnummer	: _____	: _____
Postcode en plaatsnaam	: _____	: _____
Contactpersoon	: _____	: _____
Telefoonnummer	: _____	: _____

Onderhoud brandblussers (NEN2559) advies jaarlijks (aantal): _____
Onderhoud brandslanghaspels (NEN2659) jaarlijks (aantal) : _____

Hierbij geven wij opdracht voor levering onderhoud werkzaamheden.
Evt. vermelde prijzen zijn excl. B.T.W. (tot 30 dagen na offertedatum geldig).

Uw handtekening voor akkoord:

Datum: _____