
“CHECKLIST COMPOSITET BRANDBLUSSER - NEN 2559”

Controle Checklist composiet brandblussers “poeder en schuim”. Volgens richtlijn NEN 2559:2001. Periodieke controle van composiet brandblussers is enkel visueel. Maak de brandblusser niet open. De fabrieksgarantie van 10 jaar vervalt bij openen en/of verbreken van het veiligheidszegel. Raadpleeg bij twijfel de leverancier (BlusPunt.nl)



CHECKLIST:

Controleer zichtbaarheid:

Controleer of de blusser op een toegankelijke en zichtbare plaats hangt. Verwijder zonodig obstakels. Duidt de plaats van de brandblusser aan met een pictogram.

Controleer borgpen en de indicatie voorzieningen:

Controleer de borgpen en de indicatie voorzieningen om te bepalen of het blustoestel eventueel is gebruikt.

Controleer de beide drukmeters:

Controleer of de drukmeters (2 stuks) vrij bewegen. Dit doet u met de meegeleverde magneet (onder in de bodem) Controleer of de drukmeters zich buiten de aangegeven grenswaarden bevinden (rode zone). Neem bij afwijkingen contact met BlusPunt.nl op.

Inspecteer het uiterlijk van het blustoestel:

Inspecteer het blustoestel uitwendig op mechanische beschadigingen die de veilige werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden.

Controleer de slang en het spuitstuk:

Controleer de slang en het spuitstuk op conditie en geschiktheid voor gebruik. Controleer of de slang en het spuitstuk niet verstopt en/of gescheurd, versleten of beschadigd zijn.

Controleer de bedieningsinstructies:

Controleer of de bedieningsinstructies juist en duidelijk leesbaar zijn. Noteer de datum uw naam en paraaf op het onderhoudsschema op de brandblusser. Bewaar deze checklist in uw RI&E map en stuur desgewenst een kopie naar uw verzekeraar of tussenpersoon.

Met vriendelijke groet,

BlusPunt Brandblussers | www.bluspunt.nl